ОАО

ISO 9001
ISO 14001
СТБ ИСО 14001
OHSAS 18001

Открытое акционерное общество
"МОЗЫРСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Республика Беларусь,Гомельская обл., 247760, г.Мозырь-11

ПАСПОРТ № 992

Газ углеводородный сжиженный
PN-EN 589+A1:2012

Номер партии: 992 **57466757 57735581 57464000 76615541**

Масса брутто: **250600** кг Масса нетто: **118280** кг

Номер емкости Е-111/6 Вид: А

Дата изготовления: 02.04.2016

Наименование показателя	Метод испытания	Значение показателя по норме		Фактически
		минимум	максимум	
1. Октановое число по моторному методу (MON)	Расчетный (приложение В)	89.0		91.8
2.** Содержание пропана , %	EN 27941	не нормируется		29.7
3.** Содержание пропилена, %	EN 27941	не нормируется		24.9
4.**Содержание бутана, %	EN 27941	не нормируется		42.6
5.** Содержание бутилена, %	EN 27941	не нормируется		
6. Общее содержание диенов, % мольный (включая 1,3 - бутадиен)	EN 27941		0.5	менее 0.1
7. Наличие сероводорода	EN ISO 8819	отсутствие		отс
8. Общее содержание серы (после одорирования), мг/кг	ASTM D 6667		50	4.1
9. Коррозия медной пластинки (1час при 40 °С), класс по шкале	EN ISO 6251	Класс 1		Класс 1
10. Остаток после выпаривания, мг/кг	EN 15471		60	10
11. Давление насыщенных паров избыточное при 40 °С, кПа	EN ISO 8973 и Приложение С		1 550	1165
12. Температура, при которой избыточное давление насыщенных паров не менее 150 кПа, °С:	EN ISO 8973 и Приложение С			
для вида А			-10	ниже -10
для вида В			-5	
для вида С			0	
для вида D			+10	
для вида Е			+20	
13. Содержание воды	EN 15469	отсутствие		отс
14. Запах	п. 6.3 и Приложение А	Неприятный и характерный при концентрации в воздухе, составляющей 20 % от нижнего предела взрываемости		соответствует

Заключение: продукт соответствует техническим требованиям таблицы 1 стандарта PN-EN 589+A1:2012
** По требованию потребителя

Информация для потребителей: плотность при 15°С, кг/м3 - 533.1

Ст.лаборант / Леонович Н.Ф. /

Дата выдачи паспорта: 02.04.2016

Копия паспорта верна
Оператор ЭВМ
ОАО «Мозырский НПЗ»
Шумак Я.В.