



ПАСПОРТ № 118

ОАО "НАФТАН" г.Новополоцк,
Республика Беларусь

МАЗУТ

ГОСТ 10585-99

Марка: топочный мазут 100, VI вида, малозольный, с температурой застывания 25°C

Дата изготовления: 15.01.2016

Номер резервуара: 418 Масса нетто: 7730 тонн

Регистрационный номер пробы: 2741 Номер партии: 118

№	Наименование показателей	Требования по ТР ТС 013/2011	Требования по ГОСТ 10585-99	Фактическое значение	Методы испытаний
1	Вязкость при 100°C, не более: условная, градусы ВУ	-	6,8	6,54	ГОСТ 6258-85
2	Зольность, %, не более	-	0,05	0,044	ГОСТ 1461-75
3	Массовая доля механических примесей, %, не более	-	1,0	0,0520	ГОСТ 6370-83
4	Массовая доля воды, %, не более	-	1,0	0,7	ГОСТ 2477-65
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307-75
6	Массовая доля серы, %, не более	3,5	3,0	2,76	СТБ 1420-2003
7	Содержание сероводорода и летучих меркаптанов	-	отсутствие	отсутствие	п.7.2 ГОСТ 10585-99
8	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	90	110	151	ГОСТ 4333-87
9	Температура застывания, °С, не выше	-	25	9	ГОСТ 20287-91
10	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее	-	39900	40 500	ГОСТ 21261-91
11	Плотность при 20°C, кг/м ³	-	не нормируется	982,5	СТБ 1468-2014
12	Плотность при 15°C, кг/м ³	-	не нормируется	985,9	СТБ 1468-2004

Сведения о присадках: присадки отсутствуют.

Декларация о соответствии М ТС ВУ/В2 11.01.ТР013 002 00016, действительна по 31.12.2016г.

Заключение: продукт соответствует требованиям ГОСТ 10585-99 и ТР ТС 013/2011.

Показатель по п. 12 определяется по требованию потребителя.

Гарантийный срок хранения - 5 лет с даты изготовления.



ЛИДА А. И

Дата выдачи паспорта: 16.01.2016